

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) №

в сфере надзора за соблюдением законодательства о труде и об охране труда

ЗАПОЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

ВИД ПРОВЕРКИ: выборочная внеплановая

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист): _____

Дата начала заполнения	Дата завершения заполнения	Дата направления
<input type="text"/> <input type="text"/> число	<input type="text"/> <input type="text"/> число	<input type="text"/> <input type="text"/> число
<input type="text"/> <input type="text"/> месяц	<input type="text"/> <input type="text"/> месяц	<input type="text"/> <input type="text"/> месяц
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> год	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> год	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> год

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ

Учетный номер плательщика _____

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) проверяемого субъекта _____

Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта) _____

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Место осуществления деятельности _____

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта _____

(среднесписочная

численность работающих, код вида основной деятельности по ОКРБ 005-2011 и его расшифровка)

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта _____

Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

Формулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекту	Структурные элементы нормативных правовых актов, устанавливающих требования	Сведения о соблюдении требований проверяемым субъектом по данным						Примечание
		проверяемого субъекта			проверяющего			
		да	нет	не требуется	да	нет	не требуется	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. В организации определен перечень вредных веществ, которые могут выделяться в помещения при ведении технологических процессов, аварийных ситуациях.	абзац первый пункта 18 (1)							
2. Пешеходные дорожки имеют ширину не менее 1,5 м и минимальное количество пересечений с транспортными путями.	пункт 33 (1)							
3. Для перехода через канавы и траншеи установлены мостики шириной не менее 1,0 м, оборудованные перилами высотой не менее 1,0 м и дополнительным продольным ограждением на высоте 0,5 м от настила мостика. По краям настила мостик имеет сплошное бортовое ограждение по низу высотой 0,15 м.	пункт 34 (1)							
4. Площадки для размещения контейнеров, предназначенных для сбора и временного хранения отходов и мусора, имеют твердое покрытие, ограждены и размещены на расстоянии 25 м (и более) от производственных корпусов.	пункт 38 (1)							
5. Очистка мешков из-под сыпучих материалов выполняется пневматическим способом в отдельном помещении.	пункт 55 (1)							
6. Двери основных выходов из помещений открываются в сторону выхода и оборудованы самозакрывающимися устройствами.	пункт 56 (1)							

¹Порядковый номер в Перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Во всех производственных помещениях, связанных с ведением технологического процесса, установлены светильники в закрытом исполнении.	пункт 68 (1)							
8. Все движущиеся узлы, приводы, передаточные механизмы оборудования, их части (шкивы, ремни, цепи, вращающие валы) располагаются в корпусе оборудования.	пункт 87 (1)							
9. При невозможности встроенного варианта конструкции предусмотрены сплошные или сетчатые ограждения.	пункт 88 (1)							
10. Ременные, зубчатые и цепные передачи независимо от размеров и высоты расположения имеют сплошные ограждения.	пункт 88 (1)							
11. Опасная зона оборудования, где по условиям работы невозможно полное ее ограждение, имеет другие средства защиты (фотоблокировка и другое).	пункт 92 (1)							
12. Органы управления оборудованием включают средства экстренного торможения, аварийного останова и сигнализации.	пункт 93 (1)							
13. Все органы управления оборудованием имеют четкие обозначения.	пункт 94 (1)							
14. Пусковые органы, управляющие направлением движения механизмов, имеют фиксированное нейтральное положение, а их рабочее положение, отвечающее конкретному направлению движения механизмов, обозначено стрелкой и надписью, указывающими направление движения.	пункт 95 (1)							
15. Кнопка «Пуск» черного цвета утоплена в панели.	часть вторая пункта 96 (1)							
16. Кнопка «Стоп» красного цвета выступает над панелью.	часть вторая пункта 96 (1)							
17. Из числа инженерно-технических работников приказом по организации назначены лица, ответственные за монтажные и ремонтные работы.	пункт 102 (1)							
18. В цехах (производственных участках) вывешена схема трубопроводов с указанием запорной, регулирующей, предохранительной арматуры и контрольно-измерительных приборов.	пункт 109 (1)							
19. При дистанционном управлении приборы и средства сигнализации вынесены на щиты управления.	пункт 113 (1)							
20. На центральном пульте управления автоматизированной линией размещены приборы и устройства, показывающие величины технологических параметров процесса и сигнализирующие о достижении их предельно допустимых рабочих значений.	пункт 114 (1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. При контроле уровня жидкости в сосудах, имеющих границу раздела сред, применяются указатели уровня с обозначением верхнего и нижнего уровня.	пункт 115 (1)							
22. При применении в указателях уровня в качестве прозрачного элемента стекла или пластмассы предусмотрено защитное устройство для предохранения работников от травмирования при их разрыве.	пункт 116 (1)							
23. Для контроля за давлением (вакуумом) в аппаратах и сосудах на них установлены манометры или вакуумметры.	пункт 117 (1)							
24. На шкале манометра указано разрешенное рабочее давление в сосуде.	пункт 117 (1)							
25. Приемные бункеры-питатели оборудованы предохранительными решетками, перилами или другими устройствами, исключающими возможность падения работающих в бункер.	пункт 129 (1)							
26. Штуцеры поддонов стекателей и прессов имеют легкоъемные хомуты для соединения шлангов.	пункт 130 (1)							
27. Бродильные резервуары имеют верхний и нижний люки.	пункт 132 (1)							
28. Поплавковые реле и электромагнитные клапаны бродильных установок закрыты колпаками.	пункт 133 (1)							
29. Верхние люки резервуаров имеют закрепленные предохранительные решетки.	пункт 134 (1)							
30. Резервуары спиртохранилищ, спиртоприемных и спиртоотпускных отделений оборудованы автоматической сигнализацией переполнения.	пункт 135 (1)							
31. Фильтры имеют блокировки, обеспечивающие отключение приводов насосов при превышении давления выше допустимых пределов.	пункт 136 (1)							
32. На входных и выходных коммуникациях фильтров установлены манометры, имеющие на шкале указатели допускаемого давления.	пункт 137 (1)							
33. Пропариватели стеклотары оборудованы ограждающими устройствами, заблокированными с клапанами подачи пара.	пункт 141 (1)							
34. Машины и автоматы линии розлива, бракеража и линии отделки шампанского имеют ограждения и приспособления, предохраняющие работающих от ранения стеклом лопнувших бутылок.	пункт 142 (1)							
35. Сепараторы и центрифуги оборудованы блокировочными устройствами, автоматически отключающими привод машин при увеличении частоты вращения выше установленной технологическими нормами и открытии крышек.	пункт 143 (1)							
36. На паропроводе, подводящем пар в аппаратные отделения (обработка винопродуктов и вина теплом), установлены редуцирующий и предохранительный клапаны и манометр, указывающий рабочее давление пара.	пункт 144 (1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37. На паропроводе, подводящем пар в аппаратные отделения (обработка винопродуктов и вина теплом), манометр установлен около рабочих мест обслуживающего персонала.	пункт 144 (1)							
38. Трубопроводы, расположенные на высоте более 2 м, оборудованы стационарными площадками для обслуживания запорной арматуры.	пункт 147 (1)							
39. На двигателе, редукторе и насосе нанесены стрелки, указывающие направление вращения.	пункт 151 (1)							
40. На пусковом устройстве имеются надписи «Пуск» и «Стоп».	пункт 151 (1)							
41. Около насосов, включаемых автоматически, вывешен предупреждающий знак «Осторожно! Прочие опасности!» с поясняющей надписью «Осторожно! Включается автоматически!».	пункт 152 (1)							
42. Тележка передвижного насоса имеет упор для обеспечения устойчивости насоса и устройство для предотвращения самопроизвольного перемещения его во время работы.	пункт 156 (1)							
43. Поточные линии оборудованы центральными пультами, обеспечивающими управление линиями во всех технологических режимах работы.	пункт 164 (1)							
44. На пультах управления линиями предусмотрены мнемосхемы, оборудованные сигнальными элементами.	пункт 166 (1)							
45. Приводы всего оборудования, входящего в состав поточных линий, сблокированы таким образом, что в случае внезапной остановки какой-либо машины или конвейера предыдущие машины автоматически отключаются, а последующие работают до полного удаления перерабатываемого или транспортируемого продукта.	пункт 167 (1)							
46. Каждая машина и конвейер, входящие в состав поточной линии, оборудованы кнопкой аварийного отключения «Стоп» электропривода и кнопкой «Пуск», исключающей возможность повторного включения электропривода с пульта управления до ликвидации аварийной ситуации.	пункт 168 (1)							
47. На участках трассы поточных линий, находящихся в зоне видимости работников с пульта управления, установлена двусторонняя предупредительная предупредительная звуковая или световая сигнализация, включающаяся автоматически перед включением привода линии.	пункт 169 (1)							
48. Автоматы, конвейеры и другие механизмы, входящие в состав линий розлива, оборудованы защитными кожухами и ограждающими устройствами.	пункт 170 (1)							
49. Поточные линии оборудованы мостиками для перехода людей и при необходимости площадками для обслуживания оборудования линий.	пункт 171 (1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50. Приказом руководителя из числа специалистов энергослужбы назначен ответственный за общее состояние электрохозяйства организации.	пункт 173 (1)							
51. Электроаппаратура, питающие кабели и провода, предназначенные для управления оборудованием, за исключением устройств, которые должны быть закреплены на оборудовании, помещены в отдельных шкафах или закрываемых нишах на оборудовании.	пункт 180 (1)							
52. Дверцы шкафов и ниши заперты с помощью специального ключа.	пункт 180 (1)							
53. Работы по ремонту оборудования и механизмов проводятся с отключением от электросети и с вывешенными на местах отключения предупредительными плакатами «Не включать! Работают люди!».	пункт 185 (1)							
54. На всех дверцах шкафов с электроаппаратурой напряжением более 42 В, а также кожухах, закрывающих электроаппаратуру, нанесены предупреждающие знаки.	пункт 187 (1)							
55. Для включения переносных светильников с целью периодического осмотра труднодоступных мест, подлежащих периодическому осмотру, на шкафах и пультах управления предусмотрены штепсельные розетки напряжением не более 12 В.	пункт 188 (1)							
56. Каждая машина и линия имеет выключатель ручного действия, размещенный в удобном для обслуживания месте, который предназначен для подключения электрооборудования машин и аппаратов к питающей сети, а также для отключения от сети на время прекращения работы и в случае возникновения аварийных ситуаций.	пункт 189 (1)							
57. Выключатель имеет два фиксированных состояния контактов – включенное и отключенное.	пункт 189 (1)							
58. Контрольно-измерительные приборы поверены.	пункт 191 (1)							
59. Календарные графики поверки утверждены нанимателем или лицом, уполномоченным на это его приказом.	пункт 192 (1)							
60. Календарные графики поверки контрольно-измерительных приборов, подлежащих поверке в органах государственной метрологической службы, согласованы с их руководителями.	пункт 193 (1)							
61. Поверка манометров с их опломбированием или клеймением производится не реже одного раза в 12 месяцев.	пункт 194 (1)							
62. Не реже одного раза в 6 месяцев организацией производится дополнительная поверка рабочих манометров контрольным манометром с записью результатов в журнал контрольных поверок.	пункт 194 (1)							
63. Во взрывоопасных помещениях установлены контрольно-измерительные	пункт 202							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
приборы во взрывозащищенном исполнении.	(1)							
64. Предупредительная сигнализация блокируется с системой пуска оборудования таким образом, что сигнализация срабатывает автоматически за 20 секунд до включения привода.	пункт 203 (1)							
65. Перед началом выполнения ремонтных работ вывешены предупредительные плакаты: «Не включать! Работают люди!».	абзац третий пункта 208 (1)							
66. Участок производства ремонтных работ отделен от остальной части помещения временными ограждениями и освещен.	пункт 209 (1)							
67. Перед въездом на весовую, оборудована площадка для отбора проб сырья.	пункт 229 (1)							
68. На платформе автовесов нанесена осевая линия.	пункт 230 (1)							
69. При въезде и выезде с весовой установлены направляющие столбики.	пункт 230 (1)							
70. Разгрузка транспортных средств, доставляющих сырье на переработку, механизирована.	пункт 231 (1)							
71. Перед приемными бункерами-питателями для сырья установлены ограничители движения транспортного средства задним ходом – отбойные брусья или буферные устройства.	пункт 232 (1)							
72. На пол в зоне рабочих мест обслуживающего персонала в моечных отделениях уложены деревянные решетки.	пункт 239 (1)							
73. Моечные ванны укомплектованы граблями, лопаткой, скребком для удаления посторонних предметов	пункт 240 (1)							
74. Дробильно-прессовое отделение оборудовано вытяжной вентиляцией с отсосами из нижней зоны помещения (на расстоянии 0,5 м от пола).	пункт 242 (1)							
75. Бродильное отделение герметизировано (уплотнены дверные проемы и тому подобное) и оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией с искусственным побуждением.	пункт 243 (1)							
76. Для контроля воздушной среды в бродильном отделении установлены газоанализаторы.	пункт 243 (1)							
77. Управление вентиляционными установками осуществляется за пределами бродильного отделения.	пункт 245 (1)							
78. У входа в бродильное отделение имеется не менее двух шланговых противогозлов и двух предохранительных ляпочных поясов со страховочными канатами (веревками).	пункт 246 (1)							
79. Перемешивание мезги в бродильных резервуарах, выгрузка мезги из них	пункт 249 (1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
осуществляется механизированным способом.								
80. Помещения обработки, выдержки и хранения вин и купажно-фильтрационные отделения оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией.	пункт 254 (1)							
81. Сульфитация сула, вина и соков производится в герметичных помещениях, оборудованных общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией.	пункт 267 (1)							
82. Зарядка сульфитомеров и приготовление маточных растворов сульфитированных вина или воды проводится на открытом воздухе, вдали от рабочих мест, на огражденных площадках с навесами, укомплектованными средствами индивидуальной защиты и предупреждающими знаками «Осторожно! Едкие вещества».	пункт 269 (1)							
83. Маточные растворы хранятся в герметичных резервуарах, имеющие четкий трафарет с названием содержимого.	пункт 271 (1)							
84. Переноска маточных растворов производится в закрытой посуде с предупредительной надписью.	пункт 271 (1)							
85. Для пролитого раствора предусмотрены нейтрализующие вещества (известковое «молоко» и другие).	пункт 272 (1)							
86. Весы для баллонов с сернистым ангидридом (SO ₂) оборудованы приспособлениями, обеспечивающими надежную укладку на них баллонов.	пункт 273 (1)							
87. Приказом по организации из числа инженерно-технических работников назначено лицо, ответственное за производство работ с применением сернистого ангидрида (SO ₂).	пункт 275 (1)							
88. Участок мойки стеклосуды размещен в отдельном помещении, оборудованном общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией.	пункт 305 (1)							
89. Бутылкомоечные машины имеют местные отсосы для удаления избыточного количества тепла и влаги.	пункт 305 (1)							
90. У ванн и машин для мойки стеклосуды имеются решетчатые настилы и ящик для сбора стеклобоя.	пункт 307 (1)							
91. Для извлечения разбитых бутылок из моечной машины имеются специальные приспособления: скребки, щипцы, щетки и крюки.	пункт 308 (1)							
92. На питающем паропроводе установлены редукционный и предохранительный клапаны и манометр.	пункт 309 (1)							
93. Бочки, чаны, резервуары пропариваются при помощи резиноканевых рукавов высокого давления.	пункт 311 (1)							
94. Помещения для розлива вин, а также склад готовой продукции оборудован естественной или приточно-вытяжной вентиляцией.	пункт 314 (1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
95. Светильники освещения экрана для просмотра наполненных бутылок имеют матовые стекла или матовые электролампы.	пункт 315 (1)							
96. Для ограничения движения автомашины задним ходом перед эстакадой склада готовой продукции (или платформой) установлены ограничители (брусы, бревна и тому подобное).	пункт 321 (1)							
97. Производственные помещения цехов шампанизации вина, помещения углекислотных станций, а также помещения, в которых расположены установки для культивирования дрожжей, оборудованы общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией.	пункт 322 (1)							
98. Для контроля воздушной среды в производственных помещениях цехов шампанизации вина установлены газоанализаторы.	пункт 323 (1)							
99. Укладка бутылок в цехе контрольной выдержки в штабеля осуществляется высотой до 18 рядов с принятием необходимых мер по устойчивости штабеля и предупреждению раскатывания бутылок.	пункт 327 (1)							
100. Ширина проходов при укладке бутылок в штабеля составляет не менее 1 м, имеется свободный доступ к водопроводным и пожарным кранам, к запасным проходам.	пункт 327 (1)							
101. Проходы ограждены щитами.	пункт 327 (1)							
102. Расстояние между установленными рядами попитров составляет не менее 0,8 м.	пункт 328 (1)							
103. Дегоржаж, дозировка ликера и надевание мюзле проводится в отдельном помещении, оборудованном механической общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией.	пункт 330 (1)							
104. Группа наземных резервуаров для спирта ограждена, обнесена сплошным земляным валом или плотной стеной из негорючих материалов.	часть вторая пункта 333 (1)							
105. Площадка, на которой расположены резервуары для спирта, асфальтирована.	часть вторая пункта 333 (1)							
106. В помещениях насосных, на наливных площадках, на территории, где расположены резервуары со спиртом, в спиртохранилищах и спиртоприемных отделениях имеется взрывобезопасный аккумуляторный фонарь.	пункт 338 (1)							
107. Открытые площадки для хранения спирта в таре (бочках) имеют навесы.	пункт 343 (1)							
108. Открытые площадки для хранения спирта в таре (бочках) ограждаются земляным валом или негорючей стеной высотой не менее 0,5 м.	пункт 343 (1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
109. В местах прохода или проезда на площадку устроены пандусы.	пункт 343 (1)							
110. Бочки со спиртом укладываются не более чем в три яруса.	пункт 345 (1)							
111. Ширина штабеля составляет не более двух бочек со спиртом.	пункт 345 (1)							
112. Расстояние между штабелями или стеллажами составляет не менее 5 м.	пункт 345 (1)							
113. Длина штабеля составляет не более 25 м.	пункт 345 (1)							
114. Наливные и сливные устройства для спирта, эстакады, металлические лестницы к ним заземлены.	пункт 349 (1)							
115. Все рабочие помещения лаборатории оборудованы приточно-вытяжной системой вентиляции и местными вытяжками из вытяжных шкафов.	пункт 354 (1)							
116. Вытяжные шкафы имеют бортики и освещаются светильниками во взрывозащищенном исполнении.	пункт 355 (1)							
117. Выключатели и штепсельные розетки расположены вне вытяжных шкафов.	пункт 356 (1)							
118. Электрооборудование, установленное в лаборатории, заземлено.	пункт 357 (1)							
119. Газовая сеть лаборатории имеет общий кран, позволяющий прекратить подачу газа к рабочим местам.	пункт 360 (1)							
120. Проверка и ремонт газовых кранов производится не реже 1 раза в месяц.	пункт 363 (1)							
121. Для хранения кислот, щелочей, легковоспламеняющихся растворителей и других реактивов выделены специальные помещения вне здания лаборатории, оборудованные приточно-вытяжной вентиляцией.	пункт 366 (1)							
122. Реактивы, легковоспламеняющиеся растворители и другие горючие жидкости хранятся в металлических шкафах (ящиках), установленных с противоположной стороны по отношению к выходу из помещения.	пункт 367 (1)							
123. На внутренней стороне крышки ящика нанесена четкая надпись с указанием наименований и общей допустимой нормы хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей для суточной потребности лаборатории.	пункт 368 (1)							
124. Для работы с микроорганизмами имеются специальные помещения, боксы.	пункт 375 (1)							
125. Производственные запасы желтой кровяной соли (далее – ЖКС) хранятся в отдельном запирающемся и опечатанном шкафу в герметично закрытой посуде с надписью «Осторожно – яд!».	пункт 381 (1)							
126. В лаборатории ведется журнал прихода и расхода ЖКС.	пункт 382 (1)							
127. Разработаны схемы укладки различных грузов.	пункт 412							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(1)							
128. При складировании ящиков с плодами на поддонах длина штабелей составляет не более 10 м.	пункт 413 (1)							
129. При складировании ящиков с плодами на поддонах высота штабелей составляет не более 4 м.	пункт 413 (1)							
130. Ящики с бутылочной продукцией укладываются в штабеля высотой не более 2 м.	пункт 414 (1)							
131. Ящики с бутылочной продукцией при складировании на поддонах укладываются в штабеля высотой до 3,5 м в два яруса.	пункт 414 (1)							
132. При ручной укладке штабелей основной проход между рядами составляет не менее 2 м, остальные – не менее 1 м.	пункт 416 (1)							
133. По сторонам штабеля для придания ему устойчивости установлены подпорки и крепления.	пункт 417 (1)							

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия, должность проверяющего (руководителя проверки))
«__» _____ 20__ г.

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия, должность представителя проверяемого субъекта)
«__» _____ 20__ г.

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования:

1. Межотраслевые правила по охране труда при производстве вина, утвержденные постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 31 октября 2008 г. № 154 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 54, 8/20036).

Пояснения по заполнению контрольного списка вопросов (чек-листа):

1. При заполнении проверяемым субъектом контрольного списка вопросов (чек-листа) указываются:
в титульном листе:

дата начала и завершения заполнения контрольного списка вопросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей пункта 17 Положения о порядке организации и проведения проверок, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», информация по контрольному списку вопросов (чек-листу) должна быть представлена проверяемым субъектом контролирующему (надзорному) органу не позднее десяти рабочих дней со дня получения указанного контрольного списка вопросов (чек-листа);

инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта;

в перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, в графах 3-5 напротив каждого требования, указывается знак «+»: