

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) №

в сфере надзора за соблюдением законодательства о труде и об охране труда

ЗАПОЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

ВИД ПРОВЕРКИ: выборочная внеплановая

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист): _____

Дата начала заполнения	Дата завершения заполнения	Дата направления
<input type="text"/> <input type="text"/> число	<input type="text"/> <input type="text"/> число	<input type="text"/> <input type="text"/> число
<input type="text"/> <input type="text"/> месяц	<input type="text"/> <input type="text"/> месяц	<input type="text"/> <input type="text"/> месяц
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> год	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> год	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> год

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ

Учетный номер плательщика _____

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) проверяемого субъекта _____

Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта) _____

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Место осуществления деятельности _____

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта _____
(среднесписочная

численность работающих, код вида основной деятельности по ОКРБ 005-2011 и его расшифровка)

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта _____

Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

Формулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекту	Структурные элементы нормативных правовых актов, устанавливающих требования	Сведения о соблюдении требований проверяемым субъектом по данным						Примечание
		проверяемого субъекта			проверяющего			
		да	нет	не требуется	да	нет	не требуется	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Выправительные бригады и должностные лица, ответственные за производство выправительных работ на внутренних водных путях (далее – выправительные работы), обеспечены Правилами технической безопасности и охраны труда при производстве выправительных работ на внутренних водных путях, утвержденными постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 18.05.2006 № 15.	пункт 3 (1 ¹)							
2. При производстве выправительных работ используются гребные и (или) моторные лодки.	часть первая пункта 9 (1)							
3. Надводный борт лодки, при полной загрузке, составляет не менее 0,2 м от уровня воды и в любом случае не менее 0,3 высоты борта.	пункт 10 (1)							
4. При производстве выправительных работ с применением лодок, плотов, мостков, плавучих стапелей, тюфяков, находящихся на плаву, а также при ледакольных работах и работах вблизи открытых майн рабочими используются спасательные жилеты.	пункт 11 (1)							
5. При перевозке людей лодками груз уложен не выше уровня банок.	абзац							

¹ Порядковый номер в Перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования

	третий пункта 12 (1)								
6. При перевозке людей лодками груз на банках отсутствует.	абзац третий пункта 12 (1)								
7. При перевозке людей лодками люди не стоят, не сидят на бортах и транцевой доске, не ходят по банкам.	абзац четвертый пункта 12 (1)								
8. При перевозке людей лодками вода в лодке отсутствует.	абзац шестой пункта 12 (1)								
9. В месте производства выправительных работ находится на плаву в полной готовности спасательная лодка с комплектом весел и спасательным кругом.	пункт 13 (1)								
10. Гребные и моторные лодки во время высадки и посадки людей на суда, стоящие на рейде, удерживаются на месте фалинями или швартовыми.	пункт 14 (1)								
11. Подход к плавучим кранам осуществляется после прекращения их работы.	пункт 14 (1)								
12. На территории строительной площадки ямы, водотоки, канавы, иные препятствия, затрудняющие выполнение выправительных работ, засыпаны или ограждены.	пункт 19 (1)								
13. Железобетонные плиты уложены в штабель высотой не более 2,5 м с подкладками и прокладками.	абзац второй пункта 20 (1)								
14. Железобетонные сваи уложены в штабель высотой не более 2 м, но не более 4 рядов с подкладками и прокладками, головы свай уложены в одну сторону.	абзац третий пункта 20 (1)								
15. Пиломатериалы уложены в штабель высотой не более 2,5 м, а при укладке в клетки - не более 3 м.	абзац четвертый пункта 20 (1)								
16. Круглый лес уложен в штабель высотой не более 2,5 м с прокладками между рядами и установкой упоров, ширина штабеля равна не менее его высоты.	абзац пятый пункта 20 (1)								
17. Песок, щебень, гравий уложен в штабель с крутизной откосов, соответствующей углу естественного откоса материала, или с ограждением подпорными стенками.	абзац шестой пункта 20 (1)								

18. Цемент уложен в крытые склады и приняты меры против распыления.	абзац седьмой пункта 20 (1)								
19. Бутовый камень уложен в штабель высотой не более 1 м.	абзац восьмой пункта 20 (1)								
20. Колья и хворост уложены в штабель высотой не более 2м, боковые стороны штабеля ограничены упорами (жердями-вешками).	абзац девятый пункта 20 (1)								
21. Хворост в пучках уложен в штабели высотой до 3м.	абзац десятый пункта 20 (1)								
22. Бревна уложены в штабель комлями в разные стороны на прокладке между каждым рядом, с вырубками в прокладках для крайних бревен.	пункт 21 (1)								
23. Разборка штабеля осуществляется с верхнего ряда, бревна скатывают по прокладкам с применением лома.	часть первая пункта 22 (1)								
24. На штабеле при его раскатке и со стороны, в которую откатываются бревна, работники отсутствуют.	часть первая пункта 22 (1)								
25. Между штабелями на строительной площадке (складе) предусмотрены проезды.	абзац первый части первой пункта 23 (1)								
26. Ширина свободных проходов между штабелями составляет не менее 1 м.	абзац первый части первой пункта 23 (1)								
27. Ширина главного прохода склада готовой продукции составляет не менее 2,5 м.	абзац второй части первой пункта 23 (1)								
28. Ширина прохода между группами штабелей составляет не менее 1,5 м.	абзац								

	третий часть первой пункта 23 (1)							
29. Ширина прохода между штабелями составляет не менее 1 м.	абзац четвертый часть первой пункта 23 (1)							
30. Разрывы между смежными штабелями составляют не менее 0,5 м.	часть вторая пункта 23 (1)							
31. Разрывы между стеной склада и штабелями составляет не менее 0,8 м.	часть вторая пункта 23 (1)							
32. Переноска бревен или свай производится на плечах с одной стороны.	пункт 24(1)							
33. Сбрасывание бревен на землю осуществляется по команде и одновременно.	пункт 24 (1)							
34. Поверхность места сброса бревен ровная, без камней, пней, иных неровностей.	пункт 24 (1)							
35. В помещениях для хранения ядовитых веществ вывешены предупредительные надписи.	пункт 28 (1)							
36. Кислоты (порожние бутылки из-под кислоты) хранятся в стеклянных оплетенных бутылках в отдельных проветриваемых помещениях.	часть первая пункта 29 (1)							
37. Бутылки с кислотами (порожние бутылки из-под кислоты) установлены на полу в один ряд.	часть первая пункта 29 (1)							
38. Каждая из бутылок с кислотами (порожние бутылки из-под кислоты) снабжена биркой с наименованием кислоты.	часть первая пункта 29 (1)							
39. Для разлива кислоты из бутылок имеется сифон или опрокидывающее устройство.	часть вторая пункта 29 (1)							
40. Для переливания кислоты имеются специальные насадки.	часть вторая пункта 29							

	(1)								
41. При разработке карьеров козырьки грунта (нависание грунта) отсутствуют.	пункт 30 (1)								
42. Карьеры не загромождены породой и другими стройматериалами.	пункт 31 (1)								
43. Не производится одновременная разработка уступов один над другим.	часть первая пункта 32 (1)								
44. Ручная разработка карьеров подкопом проводится с предварительным устройством крепления кровли.	часть первая пункта 32 (1)								
45. Открытые карьерные разработки для заготовки камней и грунтов, котлованы и траншеи в местах движения людей и транспортных средств ограждены, в темное время суток, освещаются.	часть первая пункта 32 (1)								
46. Для перехода через траншеи, канавы устроены мостки шириной не менее 0,8 м с перилами высотой 1,1 м.	пункт 33 (1)								
47. На уступах, откосах и косогорах с уклоном более 20° устроены трапы из поперечных брусьев или лестницы шириной не менее 0,8 м с односторонними перилами высотой 1,1 м.	пункт 33 (1)								
48. Спуски для пешеходов в карьерах имеют ширину не менее 0,8 м с прочными ограждениями, при крутизне более 1:3 имеют ступени или поперечные брусья.	часть первая пункта 34 (1)								
49. Спуски для пешеходов в карьерах очищены от грунта, грязи и снега.	часть вторая пункта 34 (1)								
50. При сталкивании грунта в воду и возвращении обратным ходом дверца кабины машины находится в открытом положении.	пункт 39 (1)								
51. На затопленных участках сооружений работы береговых землеройных машин не ведутся.	пункт 40 (1)								
52. При перемещении экскаватора на возведении насыпных сооружений его стрела установлена по оси хода, а ковш - опорожнен и находится на высоте не менее 0,5 м от земли.	часть первая пункта 41 (1)								
53. Путь для экскаватора спланирован.	часть вторая пункта 41 (1)								
54. При подготовке пути ковш экскаватора отведён в сторону и опущен на	часть								

землю.	вторая пункта 41 (1)								
55. Чистка ковша или грейфера проводится на земле во время остановки экскаватора.	пункт 42 (1)								
56. При разработке мерзлых грунтов у экскаватора, оборудованного клин-бабой, работающей ударным способом, лобовое стекло кабины защищено металлической сеткой.	абзац второй пункта 43 (1)								
57. При разработке мерзлых грунтов экскаватором, оборудованном клин-бабой, работающей ударным способом, место работы клин-бабой ограждено предупредительными знаками в радиусе 30 м.	абзац третий пункта 43 (1)								
58. При разработке мерзлых грунтов с использованием экскаватора, оборудованного клин-бабой, используется успокоитель.	абзац четвертый пункта 43 (1)								
59. Осмотр и ремонт клин-бабы, а также замена каната производится при нахождении клин-бабы на земле.	абзац шестой пункта 43 (1)								
60. Во время работы экскаватора в зоне обрушения грунта и разворота стрелы экскаватора, а также между экскаватором и транспортными средствами люди отсутствуют.	пункт 44 (1)								
61. Погрузка грунта, щебня, гравия на автомашины осуществляется через задний борт или сбоку.	пункт 45 (1)								
62. При погрузке грунта, щебня, гравия на автомашины кабина автомашины находится вне радиуса движения ковша.	пункт 45 (1)								
63. При намыве сооружения землесосными снарядами зона намыва ограждена береговыми или плавучими знаками и предупреждающими надписями.	пункт 46 (1)								
64. При проведении ремонтных работ при прорыве пульпы в месте прорыва уложены временные переносные мостки или настилы шириной не менее 0,6 м.	часть первая пункта 47 (1)								
65. За выходом фильтрационного потока в откосе намываемого сооружения установлено постоянное наблюдение.	часть первая пункта 48 (1)								
66. Во время перерыва в работе водосборные колодцы (пруды-отстойники) закрыты щитами или ограждены.	часть вторая пункта 48 (1)								
67. При наличии на агрегате отдельных крюков для подъема свай и сваебойного	пункт 50								

оборудования у рычагов управления выполнены надписи «свая» и «молот».	(1)								
68. Грузоподъемные тросы (канаты) на барабаны лебедок опускаются с блоков, установленных в верхней части копра, через отводные блоки, имеющие ограничители, препятствующие сходу троса.	пункт 51 (1)								
69. При подъеме копра, собранного в горизонтальном положении, прекращены все работы в радиусе, равном длине поднимаемой конструкции копра с временными устройствами плюс 5 м.	часть первая пункта 52 (1)								
70. Предельная масса молота и масса сваи для копра указаны несмываемой краской на стволе или раме копра.	пункт 53 (1)								
71. На копре установлен ограничитель подъема или концевой выключатель.	пункт 53 (1)								
72. На вертикальных лестницах копров, лестницах с углом наклона к горизонту более 75° при высоте 5 м и более установлены, начиная с высоты 2,5 м от основания лестницы, ограждения в виде дуг. Дуги расположены на расстоянии не менее 0,8 м друг от друга и соединены между собой не менее чем тремя продольными полосами.	пункт 54 (1)								
73. Сваи к месту установки подтаскиваются лебедкой через отводной блок, укрепленный у основания копра, по прямой линии.	пункт 56 (1)								
74. Во время перерывов в работе подача воздуха в сваебойное оборудование выключена, сваебойный снаряд, подвешенный на тросе, опущен на сваю или в нижнем положении закреплен металлическим стержнем, продетым в специальное отверстие стрелы.	пункт 57 (1)								
75. При передвижках и поворотах копра, при перерывах или временном прекращении работы рабочие механизмы отключены.	пункт 60 (1)								
76. При перемещении, установке и подъеме всех видов свай, их строповка осуществляется в фиксированных точках за петли, скобы (или способом, предусмотренным в проекте).	пункт 62 (1)								
77. При подъеме и установке свай они удерживаются от раскачивания и кручения при помощи расчалок.	пункт 62 (1)								
78. Сваи и другие материалы складываются на расстоянии не менее 25 м от места забивки.	часть третья пункта 65 (1)								
79. Лунки во льду до начала погружения свай закрыты щитами.	часть третья пункта 65 (1)								
80. Забивка свай с подбобком, наголовником или бугелем осуществляется после их крепления к свае.	пункт 66 (1)								

81. Для крепления шлангов к подмывным трубкам применяются кольцо и зажимы.	часть вторая пункта 67 (1)								
82. Погружения свай вблизи существующих сооружений и насыпей осуществляется без применения подмыва.	абзац третий части третьей пункта 67 (1)								
83. При погружении свай и кольев подмывом с плавучих средств люди находятся в пределах леерного ограждения и работают в спасательных жилетах.	пункт 68 (1)								
84. При возведении хворостяных сооружений применяются ровные, сухие без сучков и трещин колья.	пункт 69 (1)								
85. Деревянный ручной молоток (кувалда) для забивки кольев, ручные бабы стянuty по торцам железными обручами.	часть первая пункта 70 (1)								
86. Низ ручной бабы снабжен железным поддоном.	часть вторая пункта 70 (1)								
87. Ручки бабы гладкие, имеют сечение овальной формы, расположены по периметру равномерно и находятся от поверхности бабы на расстоянии не менее 60 мм.	часть третья пункта 70 (1)								
88. Забивка кольев производится с подмостей на легких переносных козлах и с плотов.	часть первая пункта 72 (1)								
89. Плоты изготовлены из сухих бревен и оборудованы исправными причальными устройствами и тросами.	часть вторая пункта 72 (1)								
90. Настил из досок ровный без зазоров между досками.	часть третья пункта 72 (1)								
91. Кол поддерживается металлическими клещами-вилками или прутяным канатом с петлей не менее 50 см.	часть первая пункта 75 (1)								
92. Веревка, соединяющая звено с якорным грузом, снабжена петлей.	часть первая пункта 77								

	(1)								
93. Плавучее средство, на которое установлен копер, используемый для забивки кольев и свай при помощи механической бабы с воды, имеет швартовные устройства, настил из досок для перемещения работающих и леерное ограждение высотой 1,1 м.	часть вторая пункта 79 (1)								
94. Рубка и разбивка отоженных тросов выполняется в защитных очках и рукавицах на расстоянии от других работающих не менее 3 м.	пункт 84 (1)								
95. Загрузка тюфяков камнем выполняется механизированным способом с помощью кранов с грейферным устройством.	часть первая пункта 89 (1)								
96. Загрузка тюфяков камнем производится при отсутствии людей на тюфяках.	часть первая пункта 89 (1)								
97. При доставке камня на носилках на тюфяке уложены мостки шириной не менее 70 см из досок толщиной 35-40 мм.	часть вторая пункта 89 (1)								
98. Судно, доставившее камень, соединено с тюфяком трапом шириной не менее 1 м при одностороннем движении и 2 м - при двустороннем.	часть вторая пункта 89 (1)								
99. При возведении сооружений со льда или обделке его гребня, откосов и головы для прохода рабочих как по льду, так и по тюфякам уложены ходовые доски или трапы.	часть первая пункта 90 (1)								
100. При работе на откосах спуски оборудованы трапами или лесенками.	часть вторая пункта 90 (1)								
101. Камень для загрузки тюфяка сгружается на расстоянии не менее 8-10 м от кромки майны и укладывается слоем не более 0,5 м.	пункт 91 (1)								
102. Вдоль мест подвязок тюфяка к комплекту уложены продольные доски общей шириной 0,6-0,7 м.	часть вторая пункта 92 (1)								
103. При рубке деревьев высотой более 6 м деревья подпираются со стороны, противоположной падению, вилкой, насаженной на шест.	пункт 95 (1)								
104. Снятие зависших деревьев выполняется при помощи механической тяги (лебедки, трактора) или веревкой вручную.	пункт 99 (1)								
105. При корчевке деревьев трактором с помощью троса, трос имеет длину больше высоты дерева не менее чем в полтора раза.	пункт 101 (1)								

106. При корчевке пней трос охватывает пень удавкой, уложенной в подруб.	пункт 101 (1)								
107. При корчевке или буксировке пней и деревьев трактором с помощью троса рабочие находятся в стороне от троса и направления движения трактора.	часть первая пункта 102 (1)								
108. Рубку хвоста выполняют не менее 2 человек.	часть вторая пункта 103 (1)								
109. Распиловка жердей на колья производится на козлах высотой 0,7-0,8 м.	пункт 104 (1)								
110. При строительстве берегоукрепительных сооружений откосного типа на откосах крутизной более 1:1 (или 1:2 при влажной поверхности) и высотой более 3 м по откосам уложены сходни шириной не менее 0,75 м с перилами.	часть первая пункта 107 (1)								
111. Автомобили-самосвалы для разгрузки на насыпях или откосах стоят от бровки откоса не ближе 1 м.	пункт 108 (1)								
112. Работы по профилированию откоса при механизированной россыпи материалов (песка, гравия или щебня) на участке производятся при остановленной насыпной машине.	пункт 110 (1)								
113. При устройстве асфальтобетонных покрытий с применением асфальтоукладчика при загрузке его бункера вблизи боковых стенок бункера работающие отсутствуют.	пункт 113 (1)								
114. Застывшая в кузове автомобиля-самосвала смесь выгружается с земли при помощи скребков или лопатой с длинной ручкой. Не допускается очистка кузова во время его разгрузки.	пункт 114 (1)								
115. Очистка кузова проводится после его разгрузки.	пункт 114 (1)								
116. Жаровни для разогрева битума, валков, грабель и лопат установлены на колеса или полозья.	пункт 115 (1)								
117. Бачки для переноса разжиженного и горячего битума имеют конусообразную форму, сужающуюся кверху, и оборудованы крышками и рукоятками для переноса двумя рабочими.	часть вторая пункта 116 (1)								
118. Разгрузка и очистка барабанов и корыт машин по смешению бетонных смесей производится на отключенной от электросети машине и удаленных предохранителях.	абзац четвертый пункта 117 (1)								
119. При разгрузке бетонной смеси расстояние от затвора до поверхности бетона или приемного бункера не превышает 1 м.	пункт 120 (1)								
120. Бетонная смесь уплотняется электровибраторами напряжением 42 В.	часть								

	первая пункта 121 (1)								
121. Корпус электровибратора заземлен.	часть вторая пункта 121 (1)								
122. Перемещение по бетону виброрейки и электровибратора производится с помощью гибких тяг.	пункт 122 (1)								
123. Для прохода работающих и провоза бетонной массы через арматуру, уложенную в опалубку, устроены мостки.	пункт 124 (1)								
124. При правке арматурной стали на автоматических станках, барабан закрыт предохранительным щитком, место перехода арматурной стали с вертушек на барабан ограждено.	пункт 125 (1)								
125. Заготовленные арматурные стержни складированы на оборудованных стеллажах.	пункт 126 (1)								
126. Каркасы арматуры закреплены в местах установки, не опираются на каркас подмости и стремянки.	пункт 127 (1)								
127. Верхний конец ленты гибкого покрытия при укладке его по откосу закреплен.	пункт 130 (1)								
128. Работающие отсутствуют на откосе в зоне укладываемой ленты, а также на ленте гибкого покрытия до полной ее укладки и закрепления.	пункт 131 (1)								
129. В месте укрепления грунтов синтетическими смолами находятся растворители, чистая вода, мыло или моющее средство и вата для смывания химических веществ с кожных покровов.	часть первая пункта 133 (1)								
130. В месте работы находятся запасные очки и респираторы.	часть первая пункта 133 (1)								
131. При работе с кислотой, в месте работы находится пищевая сода.	часть первая пункта 133 (1)								
132. Рабочие, занятые разливом смол, используют резиновые сапоги, перчатки и фартуки с нагрудником.	часть вторая пункта 133 (1)								
133. Жидкие материалы (смолы и вещества, их образующие) хранятся в металлических емкостях с закрывающимися горловинами.	часть первая пункта 135 (1)								

134. Места хранения жидких материалов (смола и вещества, их образующие, серная кислота) ограждены.	часть третья пункта 135 (1)								
135. На всех емкостях, в которых хранятся ядовитые и огнеопасные материалы, нанесены надписи краской «ЯД», «ОГНЕОПАСНО».	пункт 136 (1)								
136. На дверях складов, внутри складов, в местах хранения, на участках работ с ядовитыми и легковоспламеняющимися веществами вывешены знаки безопасности.	пункт 137 (1)								
137. При выполнении выправительных работ эксплуатируются исправные оборудование и инструменты.	пункт 138 (1)								
138. Абразивный инструмент эксплуатируется с защитным кожухом и защитным экраном (при отсутствии экрана работа осуществляется в защитных очках или защитных щитках с наголовным креплением).	часть первая пункта 141 (1)								
139. Удаление стружки или опилок осуществляется при полной остановке механизированного инструмента.	абзац четвертый пункта 142 (1)								
140. На открытых площадках во время дождя и снегопада работа с электроинструментом, а также обработка электроинструментом мокрых и обледеневших деревянных деталей не проводится.	пункт 149(1)								
141. Работы на льду производятся на прочном неподвижном ледяном покрове.	часть первая пункта 151 (1), приложение (1)								
142. Рабочие, участвующие в обследовании, имеют доски, багры, веревки, а также аптечку для оказания первой помощи. Первый и последний рабочий обязаны общей веревкой, за которую держатся остальные рабочие	пункт 152 (1)								
143. Работы на льду выполняются в светлое время суток.	пункт 155 (1)								
144. Работники, выполняющие ледокольные работы, одеты в спасательные жилеты.	пункт 157 (1)								
145. Снег и вынутый из майны мелкий лед убираются на расстояние не менее 5 м от кромки льда.	часть первая пункта 158 (1)								
146. Лед вывозится ниже по течению на расстояние не менее 50 м.	часть вторая пункта 158 (1)								